

e.coFit Beratung: Maßnahmencheckliste für TSG Ahlten e.V.



Stand: 26.02.2010

Maßnahmevorschläge	Anmerkungen	Wertung
aktualisierte Fassung nach Erörterung mit Verein am 02.02.2010		Gewichtung Umsetzung Punktzahl G x U = P
Heizung und Warmwasserbereitung		
Regelmäßige Wartung und Reinigung der Einzelraumlüfter (Raumlufthygiene). Einmal im Jahr. ggf. Abschluss eines Wartungsvertrags		2x
Strom		
Informationen zu effizienten Elektrogeräten und Stromsparmöglichkeiten finden Sie unter folgenden Links: www.ecotopten.de www.dieeinsparberater.de www.spargerwaerme.de		
Austausch der im Außenbereich eingesetzten Leuchtmittel in den Werbeschildern der Gastronomie und den Laternen auf der Gastronomieterrasse gegen Energiesparlampen oder effizientere Leuchtmittel.	Laternen am Weg gehören der Stadt Lehrte	2x
Außenbeleuchtung mit Zeitschaltuhren ausstatten. Überprüfung der Schaltzeiten bei vorhandenen Zeitschaltuhren, anpassen an aktuelle Lichtverhältnisse (Sommer /Winter).	Sicherheitsaspekt berücksichtigen, Bewegungsmelder bevorzugen z.T. schaltet Wirt ein/aus.	1x
Einsatz von IRC Reflektoren für die konventionellen Halogenreflektoren im Eingangsbereich des Vereinsheimes.		2x

e.coFit Beratung: Maßnahmencheckliste für TSG Ahlten e.V.



Stand: 26.02.2010

Maßnahmevorschläge	Anmerkungen	Wertung
		Gewichtung Umsetzung Punktzahl G x U = P
Einsatz von Präsenzmeldern oder Bewegungsmeldern in seltener genutzten Räumen: WC und Flurbeleuchtung.	WC Lüfter auf Zeitverzögerung einstellen Flurbeleuchtung signalisiert Öffnung der Gastronomie	2x
Der Stromverbrauch des Kühlschranks, der in einer der Umkleidekabinen steht, sollte mit einem Strommessgerät gemessen werden. Eventuell lohnt sich ein Austausch dieses Gerätes gegen einen modernen energieeffizienten Kühlschrank.		1x
Anschaffung und konsequente Nutzung von abschaltbaren Steckerleisten im Bürobetrieb (Geschäftszimmer).		1x
Nutzung der Energiesparoptionen Stand-By/Ruhezustand des Computer-Betriebssystems.		1x
Kopiergerät: Vermeidung von Stand-By-Betrieb durch abschaltbare Steckerleiste und/oder einer Zeitschaltuhr.		1x
Austausch des Röhrenmonitors gegen einen Flachbildschirm.	ggf. Betriebsstunden ermitteln (Gewichtung 1x)	2x
Kalt- und Warmwasserverbraucher		
Einbau von Wasserspararmaturen für die Duschen bzw. Einbau von Wassersparduschköpfen.		3x
Nachrüsten von automatischen WC-Spülstopps in den Spülkasten. Das Spülwasser läuft dann nur solange, wie die Spülung betätigt wird.	Im Herren WC befinden sich Urinale	1x

e.coFit Beratung: Maßnahmencheckliste für TSG Ahlten e.V.



Stand: 26.02.2010

Maßnahmevorschläge	Anmerkungen	Wertung
		Gewichtung Umsetzung Punktzahl G x U = P
Sonstiges		
Darstellung der e.coFit- Maßnahmen des Vereins und Hinweise an Mitglieder in der Vereinszeitschrift und der Homepage des Vereins		2x
Druck der Vereinszeitschrift auf Recyclingpapier ggf. klimaneutral drucken		2x
Bezug von Ökostrom über Stromanbieter E.on Avacon oder Naturstrom Informationen unter : www.gruen-strom.de		2x

<u>Gewichtung</u>	<u>Umsetzung</u>	<u>Punktzahl</u>
<ul style="list-style-type: none"> • CO₂ Relevanz 40% • Arbeitsaufwand 40% • Kosten 20% <p>Faktor 1 leicht 2 mittel 3 sehr aufwendig</p>	<p>Faktor</p> <p>0 nichts gemacht 1 teilweise erledigt 2 vollständig erledigt</p>	<p>Die Punktzahl ergibt sich aus dem Multiplizieren der Faktoren Gewichtung mit den Faktoren Umsetzung.</p> <p>Für die Auszeichnung „umweltaktiver Sportverein“ sind mindestens 60% der jeweils erreichbaren Punkte erforderlich.</p>